

大連化學工業股份有限公司(大發廠)公告

主旨：本廠廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方公尺之公開說明。

說明：

1. 本廠 M07 製程（丙烯醇化學製造程序）於 104 年 1 月 31 日至 2 月 1 日執行高溫氧化器(E712)歲修末期之烘爐作業，於歲修末期之烘爐作業期間暫時將製程可燃氣體排至廢氣燃燒塔(A602)處理，造成當日廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方公尺。
- 2 製程可燃氣體排至廢氣燃燒塔(A602)處理期間，並無排放黑煙及污染環境之情事發生。
- 3.本廠各製程依製程標準作業程序操作，製程人員定時巡視現場及廠區周界，並無洩漏或環境污染之情事。
- 4.洽詢電話：07-7881165 分機 267/268。

廠長 李明沼

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 1 日